

Quesito n. 2

Sul supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta ufficiale n. 42 del **20 febbraio 2018** è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»".

Le nuove norme tecniche entreranno in vigore il **22 marzo 2018** con differenti periodi transitori per le opere private e per le opere pubbliche.

Con riferimento opere pubbliche o di pubblica utilità, come disposto al comma 1 dell'articolo 2 in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni e, quindi, entro il **22 marzo 2018** si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Relativamente, poi, ai contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi (se redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale **14 gennaio 2008**) già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni e, quindi, entro il **22 marzo 2018** la facoltà di applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Nell'ambito **del criterio E** si chiede come miglioria premiante una "*Proposta Tecnica costituita da un Progetto che rappresenti e riporti le modalità per la sostituzione di tutti gli appoggi delle travi*", e preso atto che tale progetto alla data del **22 marzo 2018** non rientra in nessuno dei casi previsti al sopra riportato comma 1,

SI CHIEDE

se il progetto da offrire sia pertanto da sviluppare nel rispetto della previgente normativa NTC del 2008 o secondo i dettami della nuova NTC 2018, entrata definitivamente in vigore al momento della presentazione dell'Offerta Tecnica.

Risposta al Quesito n. 2

Qualora il concorrente voglia presentare la variante migliorativa di cui al criterio E della tabella di cui al paragrafo 6.2 del disciplinare di gara, il progetto riguardante la sostituzione degli appoggi delle travi sui pulvini delle spalle e delle pile **si deve presentare** secondo la normativa NTC 2018, in quanto l'art. 2 c. 1 delle stesse, disciplina le disposizioni transitorie per l'applicazione in merito alle opere pubbliche.