

Q) "Da un analisi del Computo Metrico risulta non chiara la descrizione dei tubi richiesti, che riporto in calce, infatti non si fa riferimento a tubi armati nel capitolato , mentre la legge a cui devono sottostare i manufatti è quella per carichi militari.

Qual è il materiale effettivamente richiesto?"

R)

In esito al quesito tecnico formulato si comunica che :

La descrizione completa per la fornitura e posa in opera delle Tubazioni in Calcestruzzo Vibrato (diam. 400 e 600 mm) è riportata nei relativi articoli dell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Le tubazioni che dovranno essere fornite e poste in opera, così come riportato nella descrizione, dovranno rispettare la conformità prestazionale di resistere ai massimi carichi stradali civili e militari, supportati da relazione di calcolo e relativa certificazione del materiale, indipendentemente dalla presenza o meno di armatura metallica .

L'accettazione del materiale, la verifica e la posa in opera delle tubazioni, debbono essere conformi alle vigenti normative in materia.