



INTERVENTI ESCLUSI
DALL'APPALTO



MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
Via Classense - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Restauro e adeguamento ex Zuccherificio di Classe - Museo di Classe
Realizzazione di Labs Space: spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di
Inclusione digitale

Segretario generale Dott. PAOLO NERI	Assessore al LL.PP. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI	Stilista: MICHELE DE PASCALE
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI		

Firma:		
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi		
PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti		
PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti		
PROGETTISTA OPERE ELETTRICHE: Arch. Michele Berti		
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Geom. Angelo Di Paolo		
COLLABORATORE DI PROGETTO: Geom. Angelo Di Paolo		
COLLABORATORE DI PROGETTO: P. Ing. Roberto Bolognini		
RILIEVO ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Miriam Natta		

Rev.	Descrizione	Redatto:	Controllato	Approvato	Data:

FABBRICATO "A" - PIANO SECONDO - IMPIANTO LUCE

Codice Progetto: FASC.2016/06.05214	Codice Edificio: C023	Codice Fase: D/E	Codice Elaborato: E60
Scala: 1:100	File: C023_2016-06-05-2014_DE_E60-060	Data: 01/08/2016	Revisione: R0

LEGENDA

- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIALE A SOFFITTO 2 x 36 watt
- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE TIPO CIVILE A SOFFITTO 2 x 36 watt
- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE TIPO CIVILE A INCASSO 1 x 36 watt
- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE TIPO DA 320 mm CON DUE LAMPADIE COMPATTE FLUORESC. 26WATT
- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE TIPO CIVILE DA INCASSO 4 x 18WATT
- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIALE STAGNA A SOSPENSIONE 1 x 18WATT
- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIALE A PARETE 1 x 18WATT
- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIALE STAGNA A PARETE 1 x 18WATT
- PULSANTE COMANDO LUCE SCALE
- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE TIPO INDUSTRIALE A PARETE 1 x 18WATT
- ARMATURA ILL. FLUORESCENTE CON INDICAZIONE USCITA DI SICUREZZA 1 x 8WATT
- INDICA NUMERO CIRCUITO ALIMENTAZIONE NORMALE
- INDICA NUMERO CIRCUITO ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA DA DIESEL GENERATORE
- INDICA MODULO DI TRASFORMAZIONE PER LUCE DI EMERGENZA DEL TIPO SEMPRE ACCESSO AUTONOMIA 1h
- INTERRUTTORE TIPO CIVILE DA INCASSO 10A
- DEVIAZIONE TIPO CIVILE DA INCASSO 10A
- QUADRO ELETTRICO

NOTE

NOTA 1 : CIRCUITO SCALE ALIMENTATO DAL QUADRO Q.L.L.U.TA-004A AL TERZO PIANO
NOTA 2 : CIRCUITO SCALE ALIMENTATO DAL QUADRO OPT