



1. INSTALLARE IL RIVELATORE DI FUMO DA CANALE SU UN LATO DEL CANALE COME MOSTRATO.
2. I FORI DEL TUBO D'ENTRATA DEVONO ESSERE RIVOLTI A MONTE.
3. SUPPORTARE IL TUBO D'ENTRATA ALL'APERTURA DEL CANALE QUANDO LA LARGHEZZA DEL CANALE SUPERA GLI 800mm.
4. TUBO DI USCITA LUNGO 1/2 DELLA LARGHEZZA DEL CANALE.
5. SPORTELLO D'ACCESSO AL CANALE PER L'ISPEZIONE E LE PROVE.
6. VERIFICARE LA PRESSIONE DIFFERENZIALE SODDISFI LA RICHIESTA MINIMA SPECIFICATA FRA QUELLE D'INSTALLAZIONE DEL FABBRICANTE.
7. PROVVEDERE MENSOLA DI SUPPORTO PER I CANALI ISOLATI. INSTALLARE L'ISOLAMENTO FRA IL CANALE E IL RIVELATORE.

1. FUSIBILE A 74°C.

NOTA

I SEGNALI DI APERTURA E CHIUSURE DELLA SERRANDA TAGLIAFUOCO DEBBONO ESSERE RIPORTATE IN SALA CONTROLLO

LEGENDA

- RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SOFFITTO
- RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON LED DI SEGNALAZIONE NEL CONTROSOFFITTO
- RIVELATORE DI FUMO DA CANALE
- MODULO DI COMANDO PORTE E SERRANDE TAGLIAFUOCO
- SERRANDA TAGLIAFUOCO
- MAGNETE
- PULSANTE DI ALLARME INCENDIO
- PANNELLO OTTICO ACUSTICO ALLARME INCENDIO
- FINECORSA SERRANDE TAGLIAFUOCO
- ALIMENTATORE MODULO DI COMANDO PORTE E SERRANDE TAGLIAFUOCO

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
Via Classense - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Restauro e adeguamento ex Zuccherificio di Classe - Museo di Classe
Realizzazione di LAbs Space: spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di inclusione digitale

Segretario generale	Assessore ai LL.PP.	Sindaco
Dott. PAOLO NERI	ROBERTO GIOVANNI FAGNANI	MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI — Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi

PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA IMPIANTI: Ing. Michele Marchetti
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: P. Ind. Roberto Bolognesi
RILIEVO ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Miriam Malta

Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

FABBRICATO "A" - PIANO SECONDO -
IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA E RILEVAZIONE INCENDI

Codice Intervento:	Codice Edificio:	Codice Fase:	Codice Elaborato:
FASC.: 2016/06.05/214	C023	D/E	E62
Scala: 1:100	File: C023_2016-06-05-2014_DE_E62-PIMag	Data: 01/08/2016	Revisione: R0