FAN-COILS EDIF."B" VEDI DIS. F-201

UTA-007 EDIF."B" VEDI DIS. F-201

UTA-001 (SALA CONFERENZE) VEDI DIS. C32b.204

UTA-004A/B (AREE ESP.) VEDI DIS. F-207A

FAN-COILS AREE ESP. VEDI DIS. F-201

UTA-003 (UFFICI) VEDI DIS. C32b.206

FAN-COILS UFFICI VEDI DIS. C32a.201

FAN-COILS ATT.DIDATTICHE PIANO °3-VEDI DIS. C32a.201

UTA-006 ATTIVITA' DIDATTICHE VEDI DIS. C32b.208

CMF 04B

CMF 04A

CMF 05B

CMF 05A

CMF 03

CRF 03

CMF 06B

CMF 06A

CMF 07B

CMF 07A

CMF 02

CRF 02

CMF 02.1B

CMF 02.1A

GFA 001

GFA 002

IL GRUPPO FRIGORIFERO GFA-002 (FUTURO) SARA' INSTALLATO ALL'ESTERNO (VEDERE DIS. F-211) E SARA' COMPLETO DI COPPIA DI POMPE DI CIRCOLAZIONE

VOLUME 200L PRESS. DI CONF. 1,4bar

VEM 05

VOLUME 200L PRESS. DI CONF. 1,4bar

VEM 04

(FUTURO)

DAL GRUPPO ADDOLCIMENTO AD-01 VEDERE DIS. F-203

P TARATURA 1,4bar

NOTE GENERALI

1 -TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI SALVO DIVERSAMENTE INDICATO

VALIDO SOLO PER L'IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO

TUTTE LE QUOTE DI LIVELLO SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE ALLA QUOTA 0.00 CORRISPONDENTE ALLA QUOTA +2.30 s.l.m.

UBICAZIONE



DISEGNI DI RIFERIMENTO

F-002	LEGENDE E NOTE GENERALI
F-201	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA CALDA
F-203	SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
F-204	SCHEMA FUNZIONALE UTA-001 (SALA CONFERENZE)
F-207A	SCHEMA FUNZIONALE UTA-004A/B
F-207B	SCHEMA FUNZIONALE UTA-007
F-206	SCHEMA FUNZIONALE UTA-003 (UFFICI)
F-208	SCHEMA FUNZIONALE UTA-006 (SALE DIDATTICHE)

LEGENDA SIMBOLI

- PER LA LEGENDA E NOTE GENERALI VEDI DIS. F-02

- OPERE ESCLUSE DAL PRESENTE LOTTO

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

Sistema di Qualità certificato per: Progettazione, programmazione, attuazione, direzione lavori dei lavori pubblici e delle manutenzioni; gestione espropri.

RAVENNANTICA
Fondazione Parco Archeologico di Classe

MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
Via Classense - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Restauro e adeguamento ex Zuccherificio di Classe - Museo di Classe
Realizzazione di LAbs Space: spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di inclusione digitale

Segretario generale	Assessore ai LL.PP:	Sindaco:
Dott. PAOLO NERI	ROBERTO GIOVANNI FAGNANI	MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI | Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi

PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA IMPIANTI: Ing. Michela Marchetti
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: P. Ind. Roberto Bolognesi
RILIEVO ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Miriam Malta

Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato	Approvato	Data:

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRODUZIONE ACQUA REFRIGERATA

Codice Intervento:	Codice Edificio:	Codice Fase:	Codice Elaborato:
2016/06.05/214	C023	D/E	F-202B
Scala:	File: C023_2016-06-05-2014_DE_F202B-R0dwg	Data: 01/08/2016	Revisione: R0