


## NOTE GENERALI

1 –TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI SALVO DIVERSAMENTE INDICATO

VALIDO SOLO PER L'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

TUTTE LE QUOTE DI LIVELLO SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE ALLA QUOTA 0.00 CORRISPONDENTE ALLA QUOTA +2.30 s.l.m.

## LEGENDA SIMBOLI E NOTE

1 – PER SIMBOLI E NOTE GENERALI VEDI DIS. F-02

2 – PER I DIAMETRI DELLE TUBAZIONI VEDERE DIS. C.3.2a210 Fg.1–2–3–4

3 – LE TUBAZIONI SONO POSATE SOTTO IL PAVIMENTO

4 – IL POSIZIONAMENTO DEI FAN-COILS, RADIATORI, TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, APPARECCHIATURE E RELATIVI ACCESSORI E' INDICATIVO. L'EFFETTIVA UBICAZIONE SARA' CONCORDATA CON LA D.L.

5 – PREVEDERE NEI PUNTI PIU' ALTI DEI CIRCUITI DELL'ACQUA AI FAN COILS DISPOSITIVI PER LO SFOGO AUTOMATICO DELL'ARIA

– OPERE ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO

MN – TUBAZIONE DI MANDATA
RN – TUBAZIONE DI RITORNO

FCO–"x" FAN–COIL A VISTA A SOFFITTO GRANDEZZA "x" (VEDI SPECIFICHE TECNICHE)

FC–"x" FAN–COIL VERTICALE A PAVIMENTO GRANDEZZA "x" (VEDI SPECIFICHE TECNICHE)

– TUBAZIONI PRINCIPALI IN ACCIAIO NERO UNI8863 SERIE MEDIA – COIBENTATE IN GUAINA IN ELASTOMERO A CELLULE CHIUSE (ARMAFLEX) SPESSORE COME DA DPR 412/93

– STACCHI AI FAN–COIL IN RAME PRESSOLATO UNI EN1412 DELLE SEGUENTI DIMENSIONI

| FAN–COIL | STACCO IN RAME DE (mm) | SPESSORE (mm) |
|---|---|---|
| FC/FCO–04 | 18 | 1 |
| FC/FCO–06 | 22 | 1 |
| FC/FCO–08 | 22 | 1 |

PLUVIALE

TUBAZIONE RACCOLTA CONDENSA IN PEAD DN32

PILETTA ø200 RACCOLTA DRENAGGI

## DISEGNI DI RIFERIMENTO

| | |
|---|---|
| F–002 | LEGENDE E NOTE GENERALI |
| F–211 | PLANIMETRIA GENERALE TUBAZIONI – ACQUA CALDA ED ACQUA REFRIGERATA |
| F–242 | EDIFICIO A/B/C/D – IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO – PIANO PRIMO |
| F–243 | EDIFICIO A/B/C/D – IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO – PIANO TERZO |
| F–210_11–5 | SCHEMI IMPIANTI FAN–COIL E RADIATORI |
| F–231 | DISTRIBUZIONE E TRATTAMENTO ARIA – PARTICOLARI COSTRUTTIVI |

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

Ministero dei Quadri artistici per l'architettura, il design e l'arte contemporanei, il restauro e la tutela del paesaggio, delle periferie urbane e dei grandi interventi

RAVENNANTICA
Fondazione Flavia Ars Antiqua e Art Classic

MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
Via Classense - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Restauro e adeguamento ex Zuccherificio di Classe - Museo di Classe
Realizzazione di LAbs Space: spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di inclusione digitale

| Segretario generale | Assessore ai LL.PP. | Sindaco |
|---|---|---|
| Dott. PAOLO NERI | ROBERTO GIOVANNI FAGNANI | MICHELE DE PASCALE |

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI — Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi**

PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA IMPIANTI: Ing. Michela Marchetti
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: P. Ind. Roberto Bolognesi
RILIEVO ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Miriam Malta

| Rev. | Descrizione: | Redatto: | Controllato | Approvato | Data: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

# IMPIANTI IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
## IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO PIANO SECONDO

| Codice Intervento: | Codice Edificio: | Codice Fase: | Codice Elaborato: |
|---|---|---|---|
| 2016/06.05/214 | C023 | D/E | F-243 |
| Scala: | File: C023_2016-06-05-2014_DE_F243-R0.dwg | Data: 01/08/2016 | Revisione: R0 |