



NOTE GENERALI

1 - TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI SALVO DIVERSAMENTE INDICATO

VALIDO SOLO PER L'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

TUTTE LE QUOTE DI LIVELLO SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE ALLA QUOTA 0.00 CORRISPONDENTE ALLA QUOTA +2.30 s.l.m.

DISEGNI DI RIFERIMENTO

F-222	LEGENDE E NOTE GENERALI
F-211	PLANIMETRIA GENERALE TUBAZIONI – ACQUA CALDA ED ACQUA REFRIGERATA
F-210_1÷5	SCHEMI IMPIANTI FAN-COIL E RADIATORI
F-231	DISTRIBUZIONE E TRATTAMENTO ARIA – PARTICOLARI COSTRUTTIVI
F-241A/B	EDIFICIO A/B/C/D – IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO – PIANO TERRA
F-242	EDIFICIO A/B/C/D – IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO – PIANO PRIMO
F-243	EDIFICIO A/B/C/D – IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO – PIANO SECONDO

LEGENDA SIMBOLI E NOTE

1 – PER SIMBOLI E NOTE GENERALI VEDI DIS. C.3.2a002

2 – PER I DIAMETRI DELLE TUBAZIONI VEDERE DIS. C.3.2a210 Fg.1-2-3-4

3 – NEI LOCALI CON CONTROSOFFITTO LE TUBAZIONI SONO POSATE AL DI SOPRA DELLO STESSO NEGLI ALTRI LOCALI LE TUBAZIONI SONO POSATE SOTTO IL PAVIMENTO

4 – IL POSIZIONAMENTO DEI FAN-COILS, RADIATORI,M TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, APPARECCHIATURE E RELATIVI ACCESSORI E' INDICATIVO. L'EFFETTIVA UBICAZIONE SARA' CONCORDATA CON LA D.L.

BA – BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SERRANDA REGOLATRICE

BM – BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SERRANDA REGOLATRICE

– OPERE ESCLUSE DALPRESENTE APPALTO

PLUVIALE

TUBAZIONE RACCOLTA CONDENSA IN PEAD DN32

PILETTA #200 RACCOLTA DRENAGGI

CARATTERISTICHE DEI RADIATORI

RA-01	RADIATORE TIPO IRSAP "DANTESI 580/2500" O EQUIVALENTE
RA-02	RADIATORE TIPO IRSAP "DANTESI 580/2500" O EQUIVALENTE
RA-03	RADIATORE TIPO IRSAP "DANTESI 580/2500" O EQUIVALENTE

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

Unione di Comuni costituita per l'esercizio associato delle funzioni di: servizi gestione del personale, servizi gestione del patrimonio, servizi gestione del territorio

MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
Via Classense - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Restauro e adeguamento ex Zuccherificio di Classe - Museo di Classe
Realizzazione di LAbs Space: spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di inclusione digitale

Segretario generale	Assessore al LL.PP.	Sindaco
Dott. PAOLO NERI	ROBERTO GIOVANNI FAONIANI	MICHELE DE PASCALE

Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI — Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPANINI

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi

PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA IMPIANTI: Ing. Michela Marchetti
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: P. Ind. Roberto Bolognesi
RILIEVO ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Miriam Malta

Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO
PIANO TERZO

Codice Intervento:	Codice Edificio:	Codice Fase:	Codice Elaborato:
2016/06.05/214	C023	D/E	F-244
Scala:	File: C023_2016-06-05-2014_DE_F244-R0.dwg	Data: 01/06/2016	Revisione: R0

PIANTA PIANO TERZO