

NOTE GENERALI

1 – TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI SALVO DIVERSAMENTE INDICATO

VALIDO SOLO PER L'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

TUTTE LE QUOTE DI LIVELLO SONO ESPRESSE IN METRI E RIFERITE ALLA QUOTA 0.00 CORRISPONDENTE ALLA QUOTA +2.30 s.l.m.

LEGENDA SIMBOLI E NOTE

1 – PER SIMBOLI E NOTE GENERALI VEDI DIS. F-02

2 – PER I DIAMETRI DELLE TUBAZIONI VEDERE DIS. C.3.2a210 Fg.1–2–3–4

3 – NEI LOCALI CON CONTROSOFFITTO LE TUBAZIONI SONO POSATE AL DI SOPRA DELLO STESSO NEGLI ALTRI LOCALI LE TUBAZIONI SONO POSATE SOTTO IL PAVIMENTO

4 – IL POSIZIONAMENTO DEI FAN–COILS, RADIATORI,M TUBAZIONI, CANALIZZAZIONI, APPARECCHIATURE E RELATIVI ACCESSORI E' INDICATIVO. L'EFFETTIVA UBICAZIONE SARA' CONCORDATA CON LA D.L.

BA – BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SERRANDA REGOLATRICE

BM – BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ESTRUSO CON SERRANDA REGOLATRICE

5 – PREVEDERE NEI PUNTI PIU' ALTI DEI CIRCUITI DELL'ACQUA AI FAN COILS DISPOSITIVI PER LO SFOGO AUTOMATICO DELL'ARIA

– OPERE ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO

DN — TUBAZIONE DI MANDATA
DN — TUBAZIONE DI RITORNO

FCO–"x" FAN–COIL A VISTA A SOFFITTO GRANDEZZA "x" (VEDI SPECIFICHE TECNICHE)

FC–"x" FAN–COIL VERTICALE A PAVIMENTO GRANDEZZA "x" (VEDI SPECIFICHE TECNICHE)

– TUBAZIONI PRINCIPALI IN ACCIAIO NERO UNI8863 SERIE MEDIA – COIBENTATE IN GUAINA IN ELASTOMERO A CELLULE CHIUSE (ARMAFLEX) SPESSORE COME DA DPR 412/93

– STACCHI AI FAN–COIL IN RAME PRESOLATO UNI EN1412 DELLE SEGUENTI DIMENSIONI

FAN–COIL	STACCO IN RAME DE (mm)	SPESSORE (mm)
FC/FCO–04	18	1
FC/FCO–06	22	1
FC/FCO–08	22	1

DISEGNI DI RIFERIMENTO

F–002	LEGENDE E NOTE GENERALI
F–211	PLANIMETRIA GENERALE TUBAZIONI – ACQUA CALDA ED ACQUA REFRIGERATA
F–242	EDIFICIO A/B/C/D – IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO – PIANO PRIMO
F–210_1÷5	SCHEMI IMPIANTI FAN–COIL E RADIATORI
F–231	DISTRIBUZIONE E TRATTAMENTO ARIA – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA

Sistema di Qualità certificato per l'applicazione della normativa UNI EN ISO 9001:2008 nel campo della gestione integrata

RAVENNANTICA
Fondazione Parco Archeologico di Classe

MUSEO ARCHEOLOGICO DI CLASSE
Via Classense - RAVENNA

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Restauro e adeguamento ex Zuccherificio di Classe - Museo di Classe
Realizzazione di LAbs Space: spazi di sperimentazione, laboratori didattici e di inclusione digitale

Segretario generale	Assessore al LL.PP.	Sindaco:
Dott. PAOLO NERI	ROBERTO GIOVANNI FAGNANI	MICHELE DE PASCALE
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI		Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI

Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Claudio Bondi

PROGETTISTA COORDINATORE: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Michele Berti
PROGETTISTA IMPIANTI: Ing. Michela Marchetti
COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: Geom. Angelo Di Paolo
COLLABORATORE DI PROGETTO: P. Ind. Roberto Bolognesi
RILIEVO ED ELABORAZIONE GRAFICA: Geom. Miriam Malfa

Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato	Approvato	Data:

IMPIANTI IDRICO-SANITARIO CONDIZIONAMENTO ED ANTINCENDIO
IMPIANTO DI TERMOCONDIZIONAMENTO AREE ESPOSITIVE PIANO TERRA

Codice Intervento:	Codice Edificio:	Codice Fase:	Codice Elaborato:
2016/06.05/214	C023	D/E	F-241A
Scala:	File:	Data:	Revisione:
	D:\23_2016-06-05-2014_D\E_F241A-R0.dwg	01/08/2016	R0